

Nr sprawy: GPiDG.271.1.2020

Rzecznów, dnia 04.02.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie”

Gmina Rzecznów jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późniejszymi zmianami) w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

1. Wg przedmiaru robót dla branży budowlanej ilość stali **dla dwóch bioreaktorów** przyjęto w ilości około 16 500 kg. zbrojenia. Naszym zdaniem, potwierdzonego wieloletnim doświadczeniem w budowie takich bioreaktorów, ilość zbrojenia do wykonania tego typu bioreaktorów wynosi około 20 000 kg zbrojenia **dla jednego bioreaktora**. Proszę o analizę i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem budowlanym branży architektoniczno-budowlanej wykaz stali zbrojeniowej dotyczy dwóch reaktorów i wynosi 16 482 kg.-

WÓJT GMINY

mgr Karol Burek